

Затверджую: Директор з інжинірингу
А.І. Миров
"25" 10 2023р.

Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС"

Цех (підрозділ) Коковий цех

Відомість дефектів
№ 81 від "25" 10 2023 р.


Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2024 р. Машина дверізна № 2 інв. № 16252

№ п/п	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації	Одиниця виміру	Кількість	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,15						
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15						
1	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А	шт	4				
2	Наладка схеми з датчиком положення. Контактним датчиком з числом ланцюгів до 10 (Відведення-підведення ДСУ)	шт	1				
3	Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Нульовий захист)	шт	1				
4	Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з числом комутаційних елементів до 20 (Блокування відведення-підведення ДСУ)	шт	1				
5	Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий вимикач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6.	штука	1				
6	Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема введення живлення).	схема	1				
7	Ревізія і регулювання контактів ключів керування	штук	1				
8	Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Схема блокування з механізмом пересування).	схема	6				

9	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А	шт	1				
10	Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт II категорії складності	шт	1				
11	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А	шт	1				
12	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А	шт	5				
13	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А	шт	7				
14	Поточний ремонт вимикача кінцевого важільного масою до 20 кг.	штука	2				
15	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А	шт	2				
16	Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт I категорії складності	шт	1				
17	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 А.	штука	3				
18	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А	шт	3				
19	Поточний ремонт контакторів на плиті з трьома головними контактами силою змінного струму до 150 а (ППР)	штука	4				
20	Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізми зриву дверей, відводу-підведення ДСУ).	схема	2				
21	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А	шт	1				
22	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А	шт	1				
23	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А	шт	1				


24	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: перемикач універсальний на струм до 15 А	шт	4				
----	---	----	---	--	--	--	--

Склад:




Електрик КЦ

С.В. Абрамчук




Начальник КЦ

Р.В. Баранник



Головний енергетик


Д.А. Кадук



Головний електрик

О.Г. Трегубенко

Перевірів:



Відомість дефектів погоджена:

