

Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС"

Цех (підрозділ) Коксовий цех

Затверджую: Директор з інжинірингу  
А.І. Миров

"25" \_\_\_\_\_ 2023р.

Відомість дефектів

№ 41 від "25" \_\_\_\_\_ 10 2023 р.

ПР електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2024 р. Вуглезавантажувальний вагон №2 інв. № 16251

№ п/п	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації	Одиниця виміру	Кількість	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,15						
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15						
1	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А	шт	6				
2	Наладка реверсивного електроприводу з асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1кВ потужністю до 100 кВт II категорії складності	шт	1				
3	Поточний ремонт проводів перерізом до 6 кв.мм, прокладених на панелях станції керування, щитах и шафах: провід з кріпленням прямими до приварених на панелях смуг	м	8				
4	Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий викидач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6.	штука	1				
5	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А	шт	1				
6	Середній ремонт командоапарата регулювального (Шляховий викидач) кулачкового із вмонтованим редуктором, встановленого на підлозі, з кількістю ланцюгів до 6. (Механізм чищення колін стояків кокс. Сторона).	штука	1				

7	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А	шт	1			
8	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: контактор постійного або перемінного струму на струм до 100 А	шт	8			
9	Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Механізм чищення колін стояків кокс. Сторона).	схема	1			
10	Наладка струмового захисту на електромагнітних реле	шт	4			
11	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабанний на струм до 10 А	шт	2			

Склав:



Електрик КЦ

С.В. Абрамчук


Перевірив:



Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Відомість дефектів погоджена:



Головний енергетик

Д.А. Кадук



Головний електрик

О.Г. Трегубенко