

Предприятие

ЧАО "ЮЖКОКС"

ММ 2024

Утверждаю:

Директор по инжинирингу  
ЧАО "ЮЖКОКС"

А.И. МИЛОВ

Подразделение

Коксовый цех

"31" 10 2023 г.

Ведомость дефектов № 300

На текущий ремонт дверей камер коксования с коксовой стороны (180шт). Объект: КБ №5, 6, 7 ине №9966/2, 16249/2, 102234/2

(вид ремонта)

(наименование объекта)

п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта, перечень работ, подлежащих выполнению, наименование деталей, подлежащих замене или реставрации	№ чертежа	№ позиции	Объем работ		Детали и узлы					Материалы			Машины и механизмы
				ед. изм.	количество	подлежат замене			подлежат изготовлению		наименование	ед. изм.	количество	
						количество	масса, кг		количество	масса всего, кг				
							1-й шт.	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Замена футеровки Дверей коксовых печей объемом до 25 м3: горизонтальное положение Двери, разборка с применением пневмомолотков			дверь	180									
2	Замена футеровки Дверей коксовых печей объемом до 25 м3: горизонтальное положение Двери, клада			дверь	180						Изделия огнеупорные шамотные 29915	т	34,4800	
											Изделия огнеупорные шамотные 29916	т	37,0000	
											Мертель шамотный МШ-28	т	11,0000	
											Заполнитель огнеупорный шамотный ЗША-2	т	2,0000	
											Цемент ПЦ I-500 Д0 25 кг	шт	150,0000	

№ 54-02

31 10 2023





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Ручная электродуговая сварка нахлесточных и тавровых соединений углеродистой и низколегированной стали, швы Н1 и Т1, катет шва до 5 мм (Установка расширительной рамки из арматуры)			10 м шва	72						Стержневая арматура А-1, диаметр 10 мм	кг	882,000	
19	Снятие болтов, винтов и шпилек, диаметр резьбы до 20 мм			шт	9720									
20	Снятие болтов крепления кирпичедержателей, диаметр резьбы до 20 мм			шт	10440									
21	Исправление резьбы метчиками, диаметр резьбы до 12 мм			шт	10800									
22	Исправление резьбы метчиками, диаметр резьбы до 16 мм			шт	12600									
23	Ручная очистка металлоконструкций элементов зданий и сооружений			м2	240,3									
24	Регулировка(обтяжка болтов) дверей коксовых печей перед загрузкой коксовой батареи			дверь	180									

Начальник КЦ  
Механик КЦ

Р.В. Баранник  
Е.А. Гаериленков