

Устаткування автоматичної системи пожежогасіння (інв.№4810000096) в коксовому цеху та насосної станції пожежогасіння (інв. №16157) з пожежним резервуаром V=200 м3

ПрАТ «ЮЖКОКС»

(Критерії оцінки обсягу виконуваних робіт)

Найменування обладнання	Тип, марка обладнання	Кількість, шт
Прилад приймально-контрольний пожежний	Тірас-8П	1
Акумуляторна батарея 12 В, 18 А/год	YUASA NP18-12	1
Комунікатор	МЦА-GSM	1
Виносний модуль	МРЛ-2.1 BOX	1
Модуль релейних ліній	МРЛ-2.2	1
Сповісник пожежний ручний	SPR – 1	6
Сповісник пожежний тепловий лінійний	ТС 172=78°C	570
Світлозвуковий оповісник «Пожежа»	С-07С-12	6

Начальник ВТБ та ЦЗ



А.О. Кизило