

ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Начальник цеху МЕАО  
ПРАТ «ЮЖКОКС»  
С.С. Татарчук

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ПРАТ «ЮЖКОКС»

Для замовлення та закупівлі Пожежних шаф

| № | Перелік основних даних і вимог   | Основні дані і вимоги   |                    |                                    |  |  |
|---|----------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | Назва і місцезнаходження об'єкту | ПРАТ «ЮЖКОКС» м. Кам'янське вул. В'ячеслава Чорновола,1   |                    |                                    |  |  |
| 2 | Основа для проведення послуг     |   | 31.09.110000.00476 | Шкаф пожарный навесной 600x400x230 |  |  |
| 3 | Дані про замовника               | ПРАТ «ЮЖКОКС», діюче коксохімічне підприємство  |                    |                                    |  |  |
| 4 | Умови надання послуг             |   |                    |                                    |  |  |
| 5 | Вид послуг                       | Виготовлення пожежних щитів   |                    |                                    |  |  |
| 6 | Дані про умови надання послуг    | <p>Навісна шафа основним призначенням якого є розміщення в ньому: пожежний клапан, рукав пожежний, ствол, яка має отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання; з отворами для труби мережі внутрішнього протипожежного водопроводу</p> <p><b>Розмір (600x400x230 мм)</b><br/>тип шафи: навісна металева (Н) для пожежних кранів ( із задньою стінкою)<br/>функціональне призначення: для розміщення пожежного крану<br/>місткість пожежних рукавів : 1 шт.;<br/>наявність касети для пожежного рукава: <b>так</b>;<br/>колір корпус: <b>червоний</b>.</p> |                    |                                    |  |  |
| 7 | Фото вигляду ТМЦ                 |   |                    |                                    |  |  |

Григорів В. В.