

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник ВТБ та ЦЗ


ПРАТ «ЮЖКОКС»

А.О Кизило

Д.В. Філіппово

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ПРАТ «ЮЖКОКС»

Для замовлення та закупівлі Пожежних щитів

| № | Перелік основних даних і вимог | Основні дані і вимоги | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------|---|--|--|
| 1 | Назва і місцезнаходження об'єкту | ПРАТ «ЮЖКОКС» м. Кам'янське вул. В'ячеслава Чорновола,1 | | | | |
| 2 | Основа для проведення послуг | | 25.99.298700.00367 | Щит металлический пожарный от.1500х1500 | | |
| 3 | Дані про замовника | ПРАТ «ЮЖКОКС», діюче коксохімічне підприємство | | | | |
| 4 | Умови надання послуг | | | | | |
| 5 | Вид послуг | Виготовлення пожежних щитів | | | | |
| 6 | Дані про умови надання послуг | Вимоги до виготовлення: Пожежний щит відкритого типу Найменування Бугор 2 шт. Лом 2 шт. Лопата 2 шт. Відро 2 шт. Кошма 1 шт. Сокира 2 шт. Вогнегасник 3 шт. ВП5 Тип пожежного інвентаря Стенд Розмір щитів 1500 мм. * 1500 мм Задня стінка присутня. Ящик для піску Розмір ящика (1220х670х700) Металева основа | | | | |
| 7 | Фото вигляду ТМЦ |  | | | | |