

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник ВТБ та ЦЗ

ПРАТ «ЮЖКОКС»

А.О Кизило

А.В.Філіпова

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ПРАТ «ЮЖКОКС»

Для замовлення та закупівлі Пожежних щитів

№	Перелік основних даних і вимог	Основні дані і вимоги			
1	Назва і місцезнаходження об'єкту	ПРАТ «ЮЖКОКС» м. Кам'янське вул. В'ячеслава Чорновола,1			
2	Основа для проведення послуг		25.99.298700.01108	Стенд пожар.мет.закр.типа 1400x1100x400	
3	Дані про замовника	ПРАТ «ЮЖКОКС», діюче коксохімічне підприємство			
4	Умови надання послуг				
5	Вид послуг	Виготовлення пожежних щитів			
6	Дані про умови надання послуг	Вимоги до виготовлення: Пожежний щит закритого типу Найменування Бугор 2 шт. Лом 2 шт. Лопата 2 шт. Відро 2 шт. Кошма 1 шт. Сокира 2 шт. Вогнегасник 3 шт. ВП5 Тип пожежного інвентаря Стенд Розмір щита шир. 1400. * довж. 1100* глб. 400 Ящик для піску Розмір ящика (1220x670x700) стаціонарний Металева основа			
7	Фото вигляду ТМЦ				