


Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС"

Цех (підрозділ) Коксовий цех

Затверджую: Директор з інжинірингу

А.І. Милов
" 26 " _____ 2024р.

стор. 1 з 2

Відомість дефектів

№ 83 від " 26 " _____ 2024р.

Поточний ремонт електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2025 р. Коксовиштовхувач № 2 інв.№ 9857

№ п/п	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації	Об'єм робіт		Машини/Матеріали		Примітка	
		Одиниця виміру	Кількість	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Огляд і чищення клемних з'єднань	штук	42				
2	Перевірка оперативної контрольної мережі	панел.	1				
3	Перевірка правильності ланцюгів повторної комутації з нанесенням маркування (Блокування з механізмом пересування).	схема	1				
4	Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1 кВ мегаометром (10 приєднань)	шт	1				
5	Наладка нереверсивного електроприводу з асинхронним електро двигуном з короткозамкненим ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт І категорії складності	шт	1				
6	Наладка апаратів управління електроприводами. Комутаційний апарат, напругою до 1 кВ з системою управління: командоапарати напругою до 1 кВ - командоконтролер барабаний на струм до 10 А	шт	3				
7	Наладка електричних схем автоматичного управління, захисту з кількістю комутаційних елементів до 20	шт	9				

8	Наладка реверсивного электропривода з асинхронним електродвигуном з фазним ротором напругою до 1 кВ потужністю до 100 кВт II категорії складності	шт	1					
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	--	--	--	--	--

1. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або забрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньоавардським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

2. Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склад:

Електрик КЦ

С.В. Абрамчук

Перевірив:

Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Відомість дефектів пошкоджена:

Головний енергетик

Д.А. Кадух

Головний електрик

О.Г. Трегубенко