

Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС"

Цех (підрозділ) Коксовий цех

Відомість дефектів

№ 51 від "03" "03" 2026 р.

Технічне обслуговування електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2026 р. Електровоза №1 інв№ 4810000098

№ п/п	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації	Об'єм робіт		Машини/Матеріали		Примітка
		Одиниця виміру	Кількість	Найменування	Одиниця виміру	
1	2	3	4	5	6	7
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1					8
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1					
Електрообладнання						
1	ТО електродвигуна постійного струму 100 кВт	шт	4	Щітка ЕГ61А 2/12,5x40x52	2	шт
2	ТО електродвигуна 11кВт	шт	4			
3	ТО пускового дросселя	шт	8			
4	ТО панелі керування	шт	2			
5	ТО реле керування та захисту	шт	26			
6	Технічне обслуговування контакторів 2 величини	шт	22	Контакт КТПВ 624 м. нерухомий	4	шт
				Контакт КТПВ 624 м. рухомий	4	шт
7	ТО командоконтролерів 6ТА.248.011	шт	4			
8	ТО перемикачів та кнопок керування	шт	28			
9	Технічне обслуговування автоматичних вимикачів	шт	36			
10	ТО кінцевих вимикачів	шт	8			
11	Технічне обслуговування токознімальних пристроїв	шт	2			
12	ТО ящика силового РБ-3Б	шт	2			
13	Технічне обслуговування силових трансформаторів		4			
14	Технічне обслуговування блоку запобіжників		2			
15	Технічне обслуговування електрообігрівачів		6			
16	Технічне обслуговування світильників	шт	29			
17	ТО вимикачів, розеток	шт	4			

18	ТО тиристорного регулятора (K=0,3)		шт	3				
19	Налагодження тиристорного регулятора (K=0,3)		шт	3				
20	Наладка схеми керування (з кількістю елементів більше 20)		шт	2				
21	Наладка схеми сигналізації		шт	2				
22	Вимір опору ізоляції електричних апаратів		шт	76				
23	То напівпровідникових випрямлячів		шт	1				
Кабельні електричні мережі, силові і освітлювальні								
24	Технічне обслуговування кабелів, проводів у кабельних каналах	100 м	3					
25	Демонтаж терморукавів. Гофрорукавів	м	12					
26	Монтаж терморукавів. Гофрорукавів	м	12					
30	Вимір опору ізоляції проводів, кабелів	изм	76					

Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або абрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньоцеховим шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

! Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склав:

Електрик КЦ С.В. Абрамчук

Перевірів:

Начальник КЦ Р.В. Баранник

Відомість дефектів погоджена:

Головний енергетик-начальник ВГЕ

Д.А. Кадук

Головний електрик

О.Г. Трегубенко

Відомість дефектів

№ 52 від "23" 2026 р.

Технічне обслуговування електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2026 р. Електровоза №2 інв№ 4810000097

№ п/п	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації	Об'єм робіт		Машини/Матеріали			Примітка
		Одиниця виміру	Кількість	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1							
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1							
Електрообладнання							
1	ТО електродвигуна постійного струму 100 кВт	шт	4	Щітка EG61A 2/12.5x40x52	2	шт	Підрядник
2	ТО електродвигуна 11кВт	шт	4				
3	ТО пускового дросселя	шт	8				
4	ТО панелі керування	шт	2				
5	ТО реле керування та захисту	шт	26				
6	Технічне обслуговування контакторів 2 величини	шт	22	Контакт КТПВ 624 м. нерухомий	4	шт	Підрядник
				Контакт КТПВ 624 м. рухомий	4	шт	Підрядник
7	ТО командоконтролерів 6ТА.248.011	шт	4				
8	ТО перемикачів та кнопок керування	шт	28				
9	Технічне обслуговування автоматичних вимикачів	шт	36				
10	ТО кінцевих вимикачів	шт	8				
11	Технічне обслуговування токознімальних пристроїв	шт	2				
12	ТО ящика силового РЕ-3Б	шт	2				
13	Технічне обслуговування силових трансформаторів		4				
14	Технічне обслуговування блоку запобіжників		2				
15	Технічне обслуговування електрообігрівачів		6				
16	Технічне обслуговування світильників	шт	29				
17	ТО вимикачів, розеток	шт	4				

18	ТО тиристорного регулятора (K=0,3)		шт	3				
19	Налагодження тиристорного регулятора (K=0,3)		шт	3				
20	Наладка схеми керування (з кількістю елементів більше 20)		шт	2				
21	Наладка схеми сигналізації		шт	2				
22	Вимір опору ізоляції електричних апаратів		шт	76				
23	То напівпровідникових випрямлячів		шт	1				
Кабельні електричні мережі, силові і освітлювальні								
24	Технічне обслуговування кабелів, проводів у кабельних каналах	100 м	3					
25	Демонтаж терморукавів. Гофрорукавів	м	12					
26	Монтаж терморукавів. Гофрорукавів	м	12					
30	Вимір опору ізоляції проводів, кабелів	изм	76					

Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або абрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньозаводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склав:

Електрик КЦ С.В. Абрамчук

Перевірів:

Начальник КЦ Р.В. Баранник

Відомість дефектів погоджена:

Головний енергетик-начальник ВГЕ

Д.А. Кадук

Головний електрик

О.Г. Трегубенко

Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС"

Цех (підрозділ) Коксовий цех

Затверджую: Директор з інжинірингу
А.І. Милов
"03" "03" 2026р.

Відомість дефектів

№ 53 від "03" "03" 2026 р.

Технічне обслуговування електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2026 р. Електровоза №3 інв№ 4810000034

№ п/п	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації	Об'єм робіт		Машини/Матеріали			Примітка
		Одиниця виміру	Кількість	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1							
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1							
Електрообладнання							
1	ТО електропроводу постійного струму 100 кВт	шт	4	Щітка ЕГ61А 2/12,5х40х52	2	шт	Підрядник
2	ТО електропроводу 11кВт	шт	4				
3	ТО пускового дросселя	шт	8				
4	ТО панелі керування	шт	2				
5	ТО реле керування та захисту	шт	26				
6	Технічне обслуговування контакторів 2 величини	шт	22	Контакт КТПВ 624 м. нерухомий	4	шт	Підрядник
				Контакт КТПВ 624 м. рухомий	4	шт	Підрядник
7	ТО командоконтролерів 6ТА.248.011	шт	4				
8	ТО перемикачів та кнопок керування	шт	28				
9	Технічне обслуговування автоматичних вимикачів	шт	36				
10	ТО кінцевих вимикачів	шт	8				
11	Технічне обслуговування токознімальних пристроїв	шт	2				
12	ТО ящика силового РБ-3Б	шт	2				
13	Технічне обслуговування силових трансформаторів		4				
14	Технічне обслуговування блоку запобіжників		2				
15	Технічне обслуговування електрообігрівачів		6				
16	Технічне обслуговування світильників	шт	29				
17	ТО вимикачів, розеток	шт	4				

18	ТО тиристорного регулятора (K=0.3)	шт	3				
19	Налагодження тиристорного регулятора (K=0.3)	шт	3				
20	Наладка схеми керування (з кількістю елементів більше 20)	шт	2				
21	Наладка схеми сигналізації	шт	2				
22	Вимір опору ізоляції електричних апаратів	шт	76				
23	То напівпровідникових випрямлячів	шт	1				

Кабельні електричні мережі, силові і освітлювальні							
24	Технічне обслуговування кабелів, проводів у кабельних каналах	100 м	3				
25	Демонтаж терморучавів. Гофроручавів	м	12				
26	Монтаж терморучавів. Гофроручавів	м	12				
30	Вимір опору ізоляції проводів, кабелів	изм	76				

Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або абруденості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньозаводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склад: Електрик КЦ С.В. Абрамчук

Перевірив: Начальник КЦ Р.В. Баранник

Головний енергетик-начальник ВГЕ Д.А. Кадук

Головний електрик О.Г. Трегубенко

Відомість дефектів погоджена:

Відомість дефектів
№ 54 від "03" _____ р.

Технічне обслуговування електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2026 р. Електровоза №4 інв№ 105608

№ п/п	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елементу, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації	Об'єм робіт		Машини/Матеріали			Примітка
		Одиниця виміру	Кількість	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1							
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1							
Електрообладнання							
1	ТО електродвигуна постійного струму 100 кВт	шт	4	Щітка ЕГ61А 2/12,5x40x52	2	шт	Підрядник
2	ТО електродвигуна 11кВт	шт	4				
3	ТО пускового дросселя	шт	8				
4	ТО панелі керування	шт	2				
5	ТО реле керування та захисту	шт	26				
6	Технічне обслуговування контакторів 2 величини	шт	22	Контакт КТПВ 624 м. нерухомий	4	шт	Підрядник
				Контакт КТПВ 624 м. рухомий	4	шт	Підрядник
7	ТО командоконтролерів 6ТА.248.011	шт	4				
8	ТО перемикачів та кнопок керування	шт	28				
9	Технічне обслуговування автоматичних вимикачів	шт	36				
10	ТО кінцевих вимикачів	шт	8				
11	Технічне обслуговування токознімальних пристроїв	шт	2				
12	ТО ящика силового РБ-3Б	шт	2				
13	Технічне обслуговування силових трансформаторів		4				
14	Технічне обслуговування блоку запобіжників		2				
15	Технічне обслуговування електрообігрівачів		6				
16	Технічне обслуговування світильників	шт	29				
17	ТО вимикачів, розеток	шт	4				

18	ТО тиристорного регулятора (K=0,3)	шт	3				
19	Налагодження тиристорного регулятора (K=0,3)	шт	3				
20	Наладка схеми керування (з кількістю елементів більше 20)	шт	2				
21	Наладка схеми сигналізації	шт	2				
22	Вимір опору ізоляції електричних апаратів	шт	76				
23	То напівпровідникових випрямлячів	шт	1				
Кабельні електричні мережі, силові і освітлювальні							
24	Технічне обслуговування кабелів, проводів у кабельних каналах	100 м	3				
25	Демонтаж терморукавів. Гофрорукавів	м	12				
26	Монтаж терморукавів. Гофрорукавів	м	12				
30	Вимір опору ізоляції проводів, кабелів	изм	76				

. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або абрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньозаводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

.: Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склав:

Електрик КЦ

С.В. Абрамчук

Перевірів:

Начальник КЦ

Р.В. Баранник

Відомість дефектів погоджена:

Головний енергетик-начальник ВГЕ

Д.А. Кадук

Головний електрик

О.Г. Трегубенко

Відомість дефектів

№ 55 від "03" 2026 р.

Технічне обслуговування електрообладнання КЦ ПРАТ "ЮЖКОКС" в 2026 р. Електровоза №5 інв№ 4810000231

№ п/п	Найменування агрегату, вузла, основного конструктивного елемента, що потребує ремонту; перелік робіт, що належать до виконання, деталей, що потребують заміни або реставрації	Об'єм робіт		Машини/Матеріали			Примітка
		Одиниця виміру	Кількість	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1						
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1						
	Електрообладнання						
1	ТО електродвигуна постійного струму 100 кВт	шт	4	Щітка ЕГ61А 2/12,5х40х52	2	шт	Підрядник
2	ТО електродвигуна 11кВт	шт	4				
3	ТО пускового дросселя	шт	8				
4	ТО панелі керування	шт	2				
5	ТО реле керування та захисту	шт	26				
6	Технічне обслуговування контакторів 2 величини	шт	22	Контакт КТПВ 624 м. нерухомий	4	шт	Підрядник
				Контакт КТПВ 624 м. рухомий	4	шт	Підрядник
7	ТО командоконтролерів 6ТА.248.011	шт	4				
8	ТО перемикачів та кнопок керування	шт	28				
9	Технічне обслуговування автоматичних вимикачів	шт	36				
10	ТО кінцевих вимикачів	шт	8				
11	Технічне обслуговування токознімальних пристроїв	шт	2				
12	ТО ящика силового РЕ-ЗБ	шт	2				
13	Технічне обслуговування силових трансформаторів		4				
14	Технічне обслуговування блоку запобіжників		2				
15	Технічне обслуговування електрообігрівачів		6				
16	Технічне обслуговування світильників	шт	29				
17	ТО вимикачів, розеток	шт	4				

18	ТО тиристорного регулятора (K=0,3)	шт	3				
19	Налагодження тиристорного регулятора (K=0,3)	шт	3				
20	Наладка схеми керування (з кількістю елементів більше 20)	шт	2				
21	Наладка схеми сигналізації	шт	2				
22	Вимір опору ізоляції електричних апаратів	шт	76				
23	То напіпровідникових випрямлячів	шт	1				

Кабельні електричні мережі, силові і освітлювальні

24	Технічне обслуговування кабелів, проводів у кабельних каналах	100 м	3				
25	Демонтаж терморукавів. Гофрорукавів	м	12				
26	Монтаж терморукавів. Гофрорукавів	м	12				
30	Вимір опору ізоляції проводів, кабелів	изм	76				

. Наявність в зоні виконання робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів, печей, конвеєрів тощо) або розгалуженої мережі інженерних комунікацій, або абрудненості повітря, або руху технологічного транспорту по внутрішньоцеховим і внутрішньозаводським шляхам на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості

! Забезпечення матеріалами - Підрядник

Склав:

Електрик КЦ С.В. Абрамчук

Перевірив:

Начальник КЦ Р.В. Баранник

Відомість дефектів погоджена:

Головний енергетик-начальник ВГЕ

Д.А. Кадук

Головний електрик

О.Г. Трегубенко