

Підприємство ПРАТ "ЮЖКОКС"
Підрозділ Цех Уловлювання (МЕАО)

Виконавець ремонту підприємна організація
Тривалість ремонту 2026 р.

Відомість дефектів

поточний ремонт

(вид ремонту)

Збірнича киcлоти №2 інвентарний № 4810000059

(Найменування об'єкта)

№ п/п	Перелік та умови виконання робіт, найменування деталей, що вимагають заміни	№ креслення	№ позиції	Обсяг робіт		Деталіта вузли					Матеріали		машини і механізми	виконавець	Примітки				
				од. вим.	кількість	Підлягають заміні			Підлягає	одиниця виміру	кількість								
						кількість	вага, кг	загал											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Демонтаж всмоктувального штуцера Ду 150 мм з поліпропілену, довжиною 250мм			шт	1														
2	Монтаж всмоктувального штуцера Ду 150 мм з поліпропілену, довжиною 250мм, з використанням екструзійного зварювання			шт	1						штуцер ПП Ду 150	шт	1		підрядник	4790 грн			
3	Монтаж накладки всмоктувального штуцера Ду 150 мм з поліпропілену			шт	1						труба ПП Ду100 L100 мм	шт	1		підрядник	523 грн			
4	Зварювання тріщин штуцерів Ду 150 мм з поліпропілену			шт	2						лист ПП товщ 12мм	кг	9		підрядник	2340 грн			
5	Гідравлічне випробування ємності V = 21 v3			випробування	1														

Начальник ЦВ

Механік цеху

Погоджено:

Головний механік

Карабазов В.В.

Червинський Д.А.

Затверджую
Директор з інженірингу
А.І. Миглов

«27» 2026р.

54-73

«27» 2026р.