

ПРАТ «ЮЖКОКС»
Структурний підрозділ ВПЦ

Форма СТП ИСМ7-46
Головний механік
Затверджую
О.В.Садунец
(підпис, П.І.Б.)
«___» _____ 2020

Відомість дефектів

На поточний ремонт Центральна перевантажувальна станція №2 відкритого двогайрейнного складу вугілля 1 черги
(вид ремонту) (Найменування об'єкта)

інвентарний № 1

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню; найменування деталей, що вимагають заміни або реставрації	Обсяг робіт		Матеріали	одиниця виміру	кількість	Примітка
		одиниця виміру	кількість				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів	м2	157,25				
2	Влаштування вирівнюючих цементних стяжок покриттів товщиною до 15мм	м2	55	цементно-пісчаний розчин	м3	0,8	
3	Сверління отворів діаметром 6мм глибиною 120мм для установки дюбелів кріплення відливів.	шт	50				
4	Влаштування відливів з оцинкованої сталі	п/м	14	Сталь листовая оцинкована товщиною 0,7мм	т	0,05	
5	Влаштування покрівель рулонних з наплавлених матеріалів з застосуванням газополум'яних пальників у два шари з примиканням до 200мм	м2	157,25	Дюбель Ø6ммх120	шт.	50	
				Праймер бітумний	л	80	
				Бітополь ЕКП 4-верхній шар	м2	160	
				Бітополь ЕТП 3-нижній шар	м2	165	

Вход. №

54-37

6	Частковий ремонт парпетів з цегли	м3	0,25	цегла звичайна глиняна.	шт.	150	
	УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ: Усі роботи проводяться на діючому металургійному підприємстві, на покрівлях експлуатованої будівлі висотою 19,0 м.			цементно-пісчаний розчин	м3	0,1	

Погоджено: Керівник ВПЦ

В.М.Бураков

Відомість склав: Механік ВПЦ
(відповідальна особа)

(підпис)

І.Я. Антощак
(П.І.Б.)