

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Структурний підрозділ

МЕАО

Форма СТП ИСМ 7-46

Затверджую

Головний механік-начальник ВГМ

Садунец А.В.

«21» 2020р.

Відомість дефектів

На Поточний ремонт Башня конденсатор №1 інвентарний № 2365
(вид ремонту) (Найменування об'єкта)

№ п/п	Перелік робіт, які підлягають виконанню; найменування деталей, що вимагають заміни або реставрації	Обсяг робіт		Матеріали			Примітка
		Одиниця виміру	кількість	Найменування	Одиниця виміру	кількість	
1	Демонтаж задньої стінки газової коробки б/с на отриманні +5,7	ТН	0,03		ТН	1,2	по нормі
2	Демонтаж газопроводу Ду 150 б/с на отриманні +5,7	ТН	0,08		ТН	1,2	по нормі
3	Демонтаж футеровки из К/у кирпича на К/у замазке на отриманні +5,7 б/с в 1/2 кирпича	М²	14		ТН	1,2	по нормі
4	Изготовление м/к корпуса газовой коробки башни	ШТ	1	Лист δ=10 Ст. 3 Электроды МР-3 Ф4мм	ТН	1,2	по нормі
5	Монтаж м/к корпуса газовой коробки башни	ТН	1,2	Электроды МР-3 Ф3мм Электроды МР-3 Ф4мм			по нормі
6	Пескоструйка внутренней поверхности газовой коробки башни на отриманні +5,7 со снятием окалины свыше 50%	М²	14	Песок речной	ТН		по нормі

7	Футеровка газовой коробки башни К/у кирпичем на К/у замазке на отм. +5,7 в 1/2 кирпича	м ²	14	К/у кирпич. прям. Андезитовая мука Кремне фтор. натрий Жидкое стекло			по норме по норме по норме по норме
8	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 10м	м ²	10				

Производство строительно-монтажных работ будет выполнено на открытой производственной площадке с наличием в зоне производства работ действующе технологического оборудования и автотранспорта.

Керівник структурного підрозділу  начальник цеха МЕАО З.М. Бац

Відомість склав:  Механік цеха МЕАО А.Л. Ворошилов