


ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор з інжинірингу


Чечель Д.М.
« » 2022 р

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГИ

по виконанню робіт з технічного супроводу Програмно-апаратного комплексу сповіщення на базі обладнання DIGITEX ПрАТ «ЮЖКОКС»

- Програмно-апаратний комплекс на базі обладнання DIGITEX у складі 6 сирен DSE 300S (інв. № 7300000025)

Ціль проекту - виконання робіт з технічного супроводу та відновлення працездатності Програмно-апаратний комплекс на базі обладнання DIGITEX у складі 6 сирен DSE 300S («Система сповіщення КЦ», СПП-елемент № 1-D-6544-21-001-00)

1. Загальні положення

Дане технічне завдання розроблено з метою вибору Виконавця з технічного супроводу та відновлення працездатності Програмно-апаратний комплекс на базі обладнання DIGITEX у складі 6 сирен DSE 300S, розташованих у наступних місцях заводу:

- Санпропускник (центральна прохідна)
- Диспетчерська ЖДЦ
- Компресорна КЦ
- Склад ЗІП
- Насосна
- гараж розморожування

2. Загальні вимоги

2.1 В рамках даного проекту передбачається придбання послуги у Виконавця з технічного супроводу та відновлення працездатності Програмно-апаратний комплекс на базі обладнання DIGITEX у складі 6 сирен DSE 300S («Система сповіщення КЦ», СПП-елемент № 1-D-6544-21-001-00)

2.2 Виконавець повинен забезпечити:

- Технічні консультації по телефону цілодобово, по електронній пошті з 8:00 до 18:00.
- Час реакції на запит консультації по експлуатації обладнання та відновлення працездатності не повинно перевищувати 0,5 години.
- Звернення повинні прийматися по телефону або електронній пошті.
- Час відновлення роботи обладнання оповіщення не повинно перевищувати 72 години з моменту звернення..
- Вартість заміни поламаних компонентів включені у вартість робіт по технічному супроводу.
- Витрати по виїзду фахівця Виконавця включені у вартість технічного супроводу.

3. Загальна характеристика об'єкта

Перелік и обсяги планового технічного супроводу:

Програмно-апаратний комплекс на базі обладнання DIGITEX у складі 6 сирен DSE 300S («Система сповіщення КЦ», СПП-елемент № 1-D-6544-21-001-00)		
Сирена електрона Digitex	Кількість 6	Тип обладнання DSE 300 S

4. Вимоги до виконавця

4.1 Виконавець забезпечує і гарантує безперебійну роботу Програмно-апаратний комплекс на базі обладнання DIGITEX у складі 6 сирен DSE 300S («Система сповіщення КЦ», СПП-елемент № 1-D-6544-21-001-00) ПрАТ «ЮЖКОКС»,

4.2 При виконанні робіт на території ПрАТ «ЮЖКОКС», Виконавець повинен дотримуватися Положення «Про пропускний і внутрішньооб'єктовий режим ПрАТ «ЮЖКОКС».

4.3 Персонал, що виконує роботи повинен мати право виконання робіт в діючих електроустановках до 1000В, повинен бути навчений по професії і по охороні праці, мати відповідні посвідчення.

4.4 Виконавець повинен забезпечити персонал спецодягом і повіреними засобами індивідуального захисту.

5. Місце проведення робіт

Місто Кам'янське, вул.Вячеслава Чорновола, буд.1, ПрАТ «ЮЖКОКС»

6. Термін виконання робіт

Початок виконання робіт 1 червня 2022 року

Закінчення виконання робіт 31 травня 2023 року

РОЗРОБИВ:

Начальник групи зв'язку



С.І. Нестерович