

Затверджую:
Головний енергетик, начальник відділу ВГЕ
Д.О.Навроцький
« 14 » 12 2021р

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ З ПОСТАВКИ
Акумуляторної батареї Marathon L2V270

Назва проекту _____
(заповнюється у разі придбання обладнання в рамках реалізації проекту)

Складається

Виробничий підрозділ (цех) ТЕЦ

Ініціатор закупівель
Начальник цеху ТЕЦ
(посада)

(віза)

Стьопушкін К.Ю.
(П.І.Б.)

096 216 5079 Лосєв Александр Сергеевич.

Склад технічного завдання

1. Загальна інформація

1.1 Етап проектування	
1.2 П.І.Б. технічного експерта відповідального за розробку ТЗ, посада, телефон	Начальник цеху ТЕЦ Стьопушкін К.Ю. т.42-61
1.3 Підстава для розробки (у разі придбання обладнання в рамках проекту, що реалізується)	Придбання в рамках бюджету 2022р.
1.4 Місце розташування	Дільниця мереж та підстанцій ТЕЦ
1.5 Запланований спосіб закупівлі (вказується, якщо він відомий Ініціатору)	
1.6 Планова вартість обладнання (вказується виходячи з бюджетної вартості закупівлі)	464 400,00 грн.

1. Обсяг поставки

Обсяг поставки включає в себе:

2.1 Запчастини (вказіть, які і в якій кількості запчастин потрібні)	Міжелементні перемички – 106 шт, міжрядні перемички – 3 шт, міжстійні перемички – 2 шт.	
2.2 Дозвільна документація		Не потрібно
2.3 Шеф монтаж та нагляд за введенням в експлуатацію обладнання	Потрібно	
2.4 Проведення гарантійних випробувань	Потрібно	
2.5 Пусконаладжувальні роботи	Потрібно	
2.6 Можливість розгляду альтернативних пропозицій Постачальника щодо складу та параметрів обладнання, розширення комплекності поставки		Неможливо

2. Терміни поставки та виконання робіт

Обладнання/Запчастини/надання послуг	Термін поставки
Акумуляторна батарея Marathon L2V270	2022

3. Умови експлуатації

Обладнання буде розташовуватися:

в опалювальному приміщенні

(в опалювальному приміщенні, опалювальному взимку до 20 ° С (зазначається Ініціатором), неопалюваному приміщенні, на відкритому повітрі, на відкритому повітрі під навісом та іншими варіантами).

4. Вимоги до обладнання

5.1 Загальні вимоги	Стационарна свинцево-кислотна, герметична, без обслуговування
---------------------	---

Призначення акумуляторної батареї	Призначена для забезпечення пристроїв перемикання постійного струму		
Тип батареї	L2V270		
Марка акумулятора	Marathon		
Кількість елементів, шт	108	Підключення	Паралельне
Напруга на елементі, В	2,27		
Ємність на елементі, А/год	270		

5. Запчастини

До обсягу постачання повинні входити такі запасні частини:

6.1 запасні частини (якщо потрібно)	Міжелементні перемички – 106 шт, , міжрядні перемички – 3 шт, міжстійні перемички – 2 шт.
6.2 пусковые запчасті, используемые при монтажных и пусконаладочных работах (если требуется)	-
6.3 страховые запчасті (если требуется)	-

6. Технічна документація

7.1 монтажна документація	інструкція з монтажу (монтажні креслення обладнання, схеми монтажу трубопроводної та кабельної проводки, інструкції з монтажу, каталоги та ін.)	
7.2 паспорт	Не потрібно	
7.3 інструкції з налагодження, пуску та експлуатації	Не потрібно	
7.4 документація, що постачається разом з обладнанням	___ креслення загальних переглядів і вузлів обладнання ___ (креслення загальних переглядів і вузлів обладнання, монтажні креслення, схеми, схеми та ін.)	
7.5 креслення бистрозношуваних деталей	Не потрібно	
7.6 сертифікати, що підтверджують якість поставленого обладнання	Не потрібно	

7. Дозвільна документація

8.1 дозвіл технічного нагляду за використанням поставленого обладнання		Не потрібно
8.2 сертифікати на відповідність вимогам промислової безпеки поставленого обладнання, включаючи комплектуючі та вироби, запасні частини, засоби вимірювальної техніки тощо.		Не потрібно
8.3 Різне: вкажіть іншу необхідну документацію		

8. Випробування

Випробування обладнання повинні проводитися за стандартами виробника з підтвердженням відповідним Актом (виробника) або в присутності представника Ініціатора.

9. Гарантійні зобов'язання

Обов'язкові наступні гарантійні зобов'язання від Постачальника:

Параметр	Термін
Якість і надійна експлуатація поставленого обладнання не менше:	__24__ місяців з дня введення в експлуатацію обладнання
Інші параметри	

11. Додаткові матеріали * (при необхідності)

Найменування	Значення
-	-